


MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠÍN		ISDS
2		Zpracov.
Došlo	24 -08- 2010	
Č.j.	M.Ú.Č.Č.5.10	Ukl.znak
Počet listů	2	Počet příl.
		2010

SOUHLASÍ S DOKUMENTEM
DOŠLÝM DO DS





MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 18.8.2010
Č.j.: 70820/ENV/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

- Název:** Přípojka VN 110 kV pro FVE Lažany
- Charakter záměru:** Stavba bude sloužit pro připojení fotovoltaické elektrárny Lažany k soustavě 110 kV.
- Kapacita (rozsah) záměru:** Připojení nového zdroje elektrické energie je dimenzováno na kapacitu 20.000 kW.
Délka nadzemního vedení 110 kV 1.668 m.
Počet stožárů 7.
Výška stožárů 27,5 m.
Vzdálenost stožárů 250 m.
- Umístění:** kraj: Plzeňský
obec: Černošín
kat. území: Lažany u Černošína, Ostrovce
- Zahájení:** 2010
- Ukončení:** 2010
- Oznamovatel:** PROFINEX energo, s.r.o.
Kováků 725/14
150 00 Praha 5

Záměr „Přípojka VN 110 kV pro FVE Lažany“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Přípojka VN 110 kV pro FVE Lažany“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Záměr bude prováděn tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního prostředí. Bude zpracován provozní a havarijný plán a bude prováděna jeho pravidelná aktualizace.
2. Provozovaná zařízení budou udržována v dobrém technickém stavu (pravidelná údržba a revize, minimalizace úniků provozních kapalin, hlučnosti apod.).
3. Posuzovaný záměr se nachází v k.ú. Ostrovce ve II. vnějším pásmu hygienické ochrany. Po dobu výstavby je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění povrchových či podzemních vod.
4. Bude zpracován plán opatření pro případ havárie nebo ohrožení kvality povrchových či podzemních vod. Dle tohoto plánu budou rozmístěny prostředky pro zneškodnění případné havárie (dřevěné piliny, vapex). Obsluha zařízení bude s tímto plánem seznámena a bude se řídit jeho ustanoveními.
5. Odpady produkované v rámci údržby či oprav záměru budou shromažďovány, využívány a odstraňovány v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a zároveň bude systém nakládání s odpady upraven provozním řádem.
6. V maximální míře budou využity manipulační mechanizmy a dopravní prostředky se sníženou hlučností. Pokud to bude technologicky možné, tak vozidla po příjezdu do areálu vypnou motor. Nebude jimi bezdůvodně pojížděno uvnitř areálu.
7. Vedení budou opatřena ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

Odůvodnění:

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Příslušný úřad neobdržel k oznámení záměru žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření. Veškeré relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily tyto subjekty:

1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
2. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
3. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
4. Městský úřad Stříbro

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebyla doručena.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň

Souhlasí se záměrem za podmínky, opatření nového vedení ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

Připomínka je zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Nepožaduje posuzování záměru, s jeho realizací souhlasí.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

S realizací záměru souhlasí při splnění podmínek uvedených v oznámení.

Připomínka je zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Městský úřad Stříbro

Souhlasí se záměrem. Upozorňuje, že stavba se nachází v k.ú. Ostrovce ve II. vnějším pásmu hygienické ochrany. Tuto informaci doporučuje doplnit do následné projektové dokumentace s tím, že realizací výstavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění tohoto území.

Připomínka je zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru OV3035, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Městský úřad ČERNOŠÍN
VYVĚŠENO dne: 24. 08. 2010
SEJMUTO dne: <i>Marková</i>

JANA MARKOVÁ